



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.СЕ.ОП014.В.01442

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности « 25 » марта 2009 г.

Действителен до « 27 » августа 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

Гомогенное напольное покрытие ПВХ
коллекции Togo SC, Granit AS, Somplan AS
(рулоны и плитка, толщина 2,0 мм, плотность 3,00-3,32 кг/м²)
продукция

код ОКП

3918 10 900 0

код ТН ВЭД

Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в

НПБ 244-97: группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (материал сильногорючий по СНиП 21-01-97*), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (материал легковоспламеняемый по СНиП 21-01-97*), группа РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (материал не распространяющий пламя по поверхности по СНиП 21-01-97*), материал с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д2 по СНиП 21-01-97*), материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т2 по СНиП 21-01-97*).

и/л

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на: **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан: **ЗАО «ТАРКЕТТ РУС»** код ОКПО 45196101

резидент предприятия, организации

РФ, 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, тел. (495) 777-69-83

адрес

Изготовитель: **компания «Tarkett AB» (Швеция)**

резидент предприятия, организации

S-372 81, Ronneby, Sweden, тел. +46 457 710 00, факс +46 457 805 45

адрес



№ 0226851

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет по сертификационным испытаниям № 53/СО – 2008 от 30.06.2008 г.	ИЦ «Антип» ООО «НПФ «Антип» № ССПБ.RU.ИН.102 от 23.06.2005 г.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1214-2008 от 08.02.2008 г.	Орган по сертификации Академия ГПС МЧС России № ССПБ.RU.ОП014 от 30.03.2006 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования».

обозначение нормативных документов

Описание местонахождения знака пожарной безопасности
Рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан: органом по сертификации Академии ГПС МЧС России № ССПБ.RU.ОП014 от 30.03.2006 г.

наименование органа по сертификации, выданного сертификат, № в Государственном

129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4, тел. (495) 683-58-78, факс (495) 683-76-77

адрес

Руководитель органа по сертификации



М.В. Алешков
инициалы и фамилия

Эксперт



П.В. Злобнов
инициалы и фамилия



Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации

