



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~качеству и безопасности~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.014982.10.11

Дата 07.10.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 17109

06.10.2011

Организация-изготовитель
ООО "Таркетт Винисин"

Адрес: 77300, г. Калуж, ул. Промышлова, дом 10, Украина

Импортер (поставщик), получатель

ЗАО "ТАРКЕТТ РУС"

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57 (Россия)

Наименование продукции:

Напольное покрытие ПВХ тип PRISMA, CITY

Продукция изготовлена в соответствии с:

Заключение Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/85758 от 23.08.2011

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Протокол испытаний, доверенность, Заключение Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/85758 от 23.08.2011, контракт на поставку № 27/2007 от 28.12.2006

Характеристика, ингредиентный состав продукции
ПВХ

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1110-01403 ДАП от 06.10.2011 г.

№ 020909

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	2	2
Формальдегид мг/м3	0,0055	0,01
Фенол мг/м3	0,0019	0,003
Ацетальдегид мг/м3	0,0026	0,01
Толуол мг/м3	менее 0,005	0,3
Спирт метиловый мг/м3	менее 0,005	0,5
Дибутилфталат мг/м3	менее 0,005	0,1
Диоктилфталат мг/м3	менее 0,005	0,02
Напряженность электростатического поля кВ/м	1,5	15

Область применения:

Для применения в жилых и общественных зданиях (включая детские, медицинские и образовательные учреждения)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Напольное покрытие ПВХ тип PRISMA, CITY**

~~не соответствует~~ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции (подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам)

Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Мизгайлов А.В.



Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И. о.

Эксперт (эксперты)

Митявина Т. В.